
PRÜFBERICHT NR: 3794-2008 A

Bericht über die Abnahmeprüfung der baulichen Einrichtungen eines Fliegenden Baues
zwecks Erteilung einer Ausführungsgenehmigung

(Abnahmeprüfung)

1. Allgemeine Angaben

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Anlage / Prüfobjekt: | Bühnenpodest nivtec-flexibel
in Modulaufstellung 6 m x 4 m

- mit Aluminiumstützen (Aufbauhöhe ≤ 80 cm) oder
- mit Stahlstützen (Aufbauhöhe > 80 cm)
- Höhen bis maximal 1,40 m
- reduzierte Anzahl Innenstützen
- für 7,5 kN/m ² Flächenlast |
| 1.2 | Betreiber / Antragsteller: | Fa. nivtec flexibel
Bühnensysteme GmbH
Walter-Freitag-Str. 31
42899 Remscheid |
| 1.3 | Hersteller: | Fa. nivtec flexibel
Bühnensysteme GmbH
Walter-Freitag-Str. 31
42899 Remscheid |
| 1.4 | Ersteller Bauvorlagen;
statische Berechnung: | Beyer – Bos & Partner
Vohwinkeler Str. 28
42329 Wuppertal |
| 1.5 | Prüfberichte Bauvorlagen: | Typenprüfbericht Nr. 3794-2008T des TÜV Thüringen e.V.
Prüfstelle für Festigkeit und Fliegende Bauten |
| 1.6 | Prüfgrundlagen:
(soweit zutreffend) | - Richtlinien über den Bau und Betrieb von Fliegenden
Bauten (FlBauR, Anhang § 74 Thür. BauO)
- DIN 4112 Fliegende Bauten, Richtlinien für Bemessung
und Ausführung
- DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen
- VdTÜV Merkblatt 1507 |
| 1.7 | Baujahr: | 2008 |

